



## Raccordement de barres



Powering Business Worldwide™

Référence

Z-GV-16/3P+N-4TE

Code

271066

### Gamme de livraison

Fonction de base			Accessoires de montage Système de raccordement sur barres
Nombre de pôles			4
Courant assigné d'emploi	$I_e$	A	80
Section		$\text{mm}^2$	16
Longueur		m	1

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Isolé			true
Nombre de phases			4
Section		$\text{mm}^2$	16 $\text{mm}^2$
Courant assigné ininterrompu $I_u$		A	0 A
Longueur		mm	1000 mm
Courant assigné de court-circuit conditionnel $I_q$		kA	0 kA
Tension assignée de choc		kV	4 kV
Type de raccordement électrique			Fourche
Courant assigné de courte durée admissible $I_{cw}$		kA	0 kA
Convient aux appareils avec contact auxiliaire			false
Convient aux appareils avec neutre			true
Convient pour nombre d'appareils			0
Max. tension assignée d'emploi $U_e$		V	500 V
Pas		mm	0 mm

### Plus d'informations sur les produits (liens)

#### Etude

Incidences extérieures et intensité max. admissible

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/DE/TD\\_FAZ\\_neu\\_14\\_de.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/DE/TD_FAZ_neu_14_de.pdf)