



Câble de signalisation

SVV24X0,8-CCA B1000

Installation:



Comportement au feu:



SVV câble signalisation PVC intérieur 150V Cca s3d2a3 gris 24X0,8mm

Applications

- Câble de signalisation pour applications intérieures, non propagateur de l'incendie.

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Rayon de courbure minimum: | 15 x Diam |
| Poids total: | 180 |
| Diamètre de l'âme: | 0,8 mm |
| Classe de construction de l'âme: | Classe 1 = massive |
| Nombre de conducteurs: | 24 |
| Isolation du conducteur: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Identification du conducteur: | couleur |
| Matériau de gaine extérieure: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Couleur de gaine extérieure: | gris |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: | Cca |
| Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6: | s3 (production de fumée importante) |
| Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6: | d2 (gouttelettes / particules enflammées persistant > 10 s) |
| Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6: | a3 |
| Diamètre extérieur approx.: | 10,6 mm |
| Température de service min./max., statique: | -5 ... 70 °C |

Signification des symboles

Installation / Comportement au feu



câble conforme au règlement CPR



ne peut pas être placé en faisceau ni en nappe



peut être placé en faisceau ou en nappe



peut être placé dans un lieu BD2 ou BD3 ou BD4



répond à la norme NBN 713-020 Add. 3 avec maintien de fonction de 30 minutes



répond à la norme NBN 713-020 Add. 3 avec maintien de fonction de 1h



répond à la norme NBN 713-020 Add. 3 avec maintien de fonction de 1h30



répond à la norme NBN 713-020 Add. 3 avec maintien de fonction de 2h

Normes selon EN 13501-6

Comportement au feu

| | |
|------|-----------------|
| B2ca | Euroclasse B2ca |
| Cca | Euroclasse Cca |
| Dca | Euroclasse Dca |
| Eca | Euroclasse Eca |
| Fca | Euroclasse Fca |

Classification gouttelettes / particules enflammées

| | |
|----|--|
| d0 | Sous-catégorie d0 (pas de gouttelettes enflammées / particules) |
| d1 | Sous-catégorie d1 (pas de gouttelettes enflammées / particules persistant > 10s) |
| d2 | Sous-catégorie d2 (gouttelettes enflammées / particules persistant > 10 s) |

Classification densité des fumées

| | |
|-----|---|
| s1 | Sous-catégorie s1 (production de fumée faible) |
| s1a | Sous-catégorie s1a (production de fumée faible) |
| s1b | Sous-catégorie s1b (production de fumée faible) |
| s2 | Sous-catégorie s2 (prod. de fumée moyenne) |
| s3 | Sous-catégorie s3 (prod. de fumée importante) |

Classification acidité (pH et conductivité)

| | |
|----|---|
| a1 | Sous-catégorie a1 (fumées peu acides et non corrosives) |
| a2 | subcatégorie a2 (fumées peu acides mais corrosives) |
| a3 | subcatégorie a3 (fumées acides et corrosives) |

Toutes les informations et caractéristiques dimensionnelles et électriques figurant sur les documents et fiches techniques de Cebeo ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles d'être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsable pour des erreurs d'impression.